



VKF Technische Auskunft Nr. 26874

Inhaber /-in
Schmidlin AG
Zürichstrasse 19
8910 Affoltern a.A.
Schweiz

Hersteller /-in
Schmidlin AG
8910 Affoltern a.A.
Schweiz

Gruppe 801 - Entrauchungsleitungen

Produkt Runde Entrauchungsleitung ERS, Formstücke ERF5 für den Einzelabschnitt

Beschreibung Runde Entrauchungsleitung und Formstücke aus 0,8 mm Stahlblech für den Einzelabschnitt
max. Durchmesser 1000 mm
Betriebsdruck: -1500 Pa/ +500 Pa

Anwendung Für den Einbau an Massivdecken in Einzelabschnitten

Unterlagen MPA, Braunschweig: Klassifizierungsbericht 'Nr. K-2400/012/15-MPA BS' (29.01.2015),
Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0761-CPR-0416' (20.10.2021); Hersteller:
Leistungserklärung '02/20/01b' (06.02.2020)

Prüfbestimmungen EN 1366-9

Beurteilung Klassifizierung E 600 120 (ho) S1500single

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 15.12.2021
Ersetzt Dokument vom 03.11.2021

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



VKF Technische Auskunft Nr. 26875

Inhaber /-in
Schmidlin AG
Zürichstrasse 19
8910 Affoltern a.A.
Schweiz

Hersteller /-in
Schmidlin AG
8910 Affoltern a.A.
Schweiz

Gruppe 801 - Entrauchungsleitungen

Produkt Rechteckige Entrauchungsleitung EKS, Formstücke EKFS für den Einzelabschnitt

Beschreibung Rechteckige Entrauchungsleitung und Formstücke aus 1,0 mm Stahlblech für den Einzelabschnitt
max. Abmessungen (B x H) = (1250 x 1000) mm
Betriebsdruck: -1500 Pa/ +500 Pa

Anwendung Für den Einbau an Massivdecken in Einzelabschnitten

Unterlagen MPA, Braunschweig: Klassifizierungsbericht 'Nr. K-2400/010/15-MPA BS' (30.01.2015),
Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0761-CPR-0415' (20.10.2021); Hersteller:
Leistungserklärung '02/20/01a' (06.02.2020)

Prüfbestimmungen EN 1366-9

Beurteilung Klassifizierung E 600 120 (ho) S1500single

Gültigkeitsdauer 31.12.2026

Ausstellungsdatum 15.12.2021

Ersetzt Dokument vom 15.09.2016

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy