

Auszugsblatt Normkanal

Feuille technique pour gaine standard

Bestellung
Commande

Anfrage
Demande

Datum:
Date: _____

Seite:
Page: _____

Kundenadresse:
Adresse de client: _____


Anlagekennwort:
Installation: _____

Telefon:
Téléphone: _____

Liefertermin:
Délai de livraison: _____

Sachbearbeiter:
Responsable: _____

Code 222 NK



	V1	V2	l1
	M20	M20	1770
	M20	M30	1760
	M20	Glatt	1810
	M20	Boden	1810
	M30	M30	1750
	M30	Glatt	1800
	M30	Boden	1800
	Glatt	Glatt	1850
	M40	M40	1855
	M40	Glatt	1850

Druckklasse
Classe de pression
(Versteifung)
(Renforts)

- 1 (N) < +401/-501 Pa
- 2 (M) < +1001/-751 Pa
- 3 (H) < +2001/-751 Pa
- E Entrauchung/Désenfumage

Dichtklasse
Classe d'étanchéité
(Leckmessung bei 400 Pa)
(Pression d'essai à 400 Pa)

- B 1.592 m³·h⁻¹·m⁻²
- C 0.531 m³·h⁻¹·m⁻²
- D^a 0.177 m³·h⁻¹·m⁻²

Standard 1 / C
sofern nicht anders angegeben
dans la mesure où rien d'autre n'est indiqué

Standard V1/V2 ≤1000 M20
 >1000 M30
 >2000 M40

Material: nur Stahlblech sendzimirverzinkt
Matériel: seulement en tôle galvanisée

Alle Masse in mm
Toutes les mesures en mm

Pos.	Stück pièce	Anschlussprofil raccord		a	b	l1	l2	Bemerkungen remarques
		V1	V2					