



Leistungserklärung 02/20/01a
Declaration of Performance - DoP - no. 02/20/01a

Dieses Dokument wird ausgestellt in Übereinstimmung mit der Verordnung Nr. 305/2011/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 9. März 2011 (Bauproduktverordnung / CPR) zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten innerhalb der Mitgliedstaaten, veröffentlicht am 04. April 2011 im offiziellen Journal der Europäischen Gemeinschaft.

Prepared in compliance with the Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Product Regulation or CPR) laying down harmonized conditions for the marketing of construction products across Member States and published April 4th, 2011 in the Official Journal of the European Community.

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: <i>Unique identification code of the product-type:</i>	Rechteckige Entrauchungsleitung <i>Rectangular smoke control duct</i>
Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts: <i>Identification of the construction product:</i>	EKS mit den Formstücken EKFS <i>EKS with fittings EKFS</i>
Vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts: <i>Intended use of the product:</i>	Entrauchungsleitung in Einzelabschnitten mit Zubehör (wie Kompensatoren WSK und Entrauchungsklappe RKE-2) <i>Smoke control duct for single compartments together with accessory equipment (as compensators WSK and smoke control damper RKE-2)</i>
Name und Adresse des Herstellers: <i>Name and address of manufacturer:</i>	Schmidlin AG, Zürichstrasse 19, CH-8910 Affoltern am Albis
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts: <i>System of assessment, verification of constancy of performance:</i>	System 1 <i>System 1</i>
CE Kennzeichnung: <i>EC Certificate of conformity:</i>	0761-CPR-0415
Wesentliche Merkmale: <i>Essential Characteristics:</i>	
Gemäss der harmonisierten Norm: <i>According to the harmonized standard:</i>	EN 12101-7:2011-08
Maximale Abmessung: B 1'250 mm, H 1'000mm <i>Maximum dimension:</i> W 1'250 mm, H 1'000mm	E₆₀₀ 120 (h_o) S 1500 single
Raumabschluss E <i>Integrity E</i>	Erfüllt <i>Confirmed</i>
Rauchdichtheit S (ES) <i>Smoke leakage S (ES)</i>	Erfüllt <i>Confirmed</i>
Mechanische Stabilität (unter E) <i>Mechanical stability (with E)</i>	Erfüllt <i>Confirmed</i>
Aufrechterhaltung des Querschnitts (unter E) <i>Maintenance of cross section (with E)</i>	Erfüllt <i>Confirmed</i>
Mechanische Stabilität <i>Mechanical stability</i>	Erfüllt <i>Confirmed</i>

G:\DeZertifikate\EKS_Leistungserklärung 06_16_02b.docx

Wir, die Firma Schmidlin AG, erklären hiermit, dass das Produkt EKS den Anforderungen gemäss EN 12101-7:2011-08 entspricht.
We, Schmidlin AG, confirm, that the product EKS meets the requirement of EN 12101-7:2011-08.

Affoltern am Albis, 06. Februar 2020

Unterschrift:
Signature:


Robert Schmidlin, Managing Director